



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 027-14 din 27.05.2014
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: „Eurolinie” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 2, ap. 130.

Scopul încercării: determinarea gradului de combustibilitate a panoului din aluminiu compozit „Alpolic/fr”.

Materialul încercat: o mostră de panou din aluminiu compozit „Alpolic/fr”, cu dimensiunile de 300x300mm.

Prezentul certificat confirmă că, **panoul din aluminiu compozit „Alpolic/fr”** prezentat de „Eurolinie” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 2, ap. 130, se referă la **materiale de grupa C₁ (slab combustibile)** conform standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în baza certificatului privind securitatea împotriva incendiilor Nr.C-JP.IIБ37.B.00920 eliberat de „ОС НПО ПОЖИЦЕНТР” or.Moscova str. Sovetscaia 15, bloc.1, prezentat în Secția Laboratorului experimental antiincendiar al SPC SE al MAI RM.

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



L. Ș.

Anatol Viniciuc

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 251-490

seria CSI nr. 027-14



**Ministerul Afacerilor Interne
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI
SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE**

CERTIFICAT

de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcție și la construcții

**seria CSI nr. 028-14 din 27.05.2014
Termen de valabilitate nelimitat**

Solicitant: „Eurolinie” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 2, ap. 130.

Scopul încercării: determinarea capacității de inflamare, clasei de toxicitate și capacității fumigene a panoului din aluminiu compozit „Alpolic/fr”.

Materialul încercat: o mostră de panou din aluminiu compozit „Alpolic/fr”, cu dimensiunile de 300x300mm.

Prezentul certificat confirmă că, **panoul din aluminiu compozit „Alpolic/fr”** prezentat de „Eurolinie” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova 2, ap. 130, se referă la **materiale de grupa de inflamare I_{n1} (greu inflamabile), grupa de toxicitate a produselor de ardere T₁ (puțin periculoase), capacitatea fumigenă de grupa F₂ (cu capacitatea fumigenă moderată)** conform standardelor în vigoare din Republica Moldova.

Domeniul de folosire conform „Normativului în Construcții. Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor” NCM E. 03.02-2001.

Certificatul este eliberat în baza certificatului privind securitatea împotriva incendiilor Nr. C-JP.ΠБ37.B.00920 eliberat de „OC НΠΟ ΠΟЖИЦЕНТР” or.Moscova str. Sovetscaia 15, bloc.1, prezentat în Secția Laboratorul experimental antiincendiar al SPC SE al MAI RM.

Șeful adjunct SPC și SE
Șeful Direcției salvatori și pompieri
colonel al s/salvare



L. S.

Anatol Viniciuc

Ex. Gh. Daniliuc
tel. 251-490

seria CSI nr. 028-14